

**Інформація щодо трансформаторних підстанцій
Волинської філії ДП "Регіональні електричні мережі"
станом на 01.02.2018 року**

№ з/п	Диспетчерська назва підстанції, тип, рівні напруги обмоток трансформаторів	Номинальна потужність трансформатора, кВА	Тип трансформаторів	Код підстанції	Максимально допустима потужність підстанції Р _{макс.} , кВт	Електричне навантаження в режимний день, Р _{реж.} день, кВт	Резерв дозволеної потужності споживачів, Р _{рез. дозв. пот.} , кВт	Приєднана потужність, кВт		Резерв приєднаної потужності з урахуванням укладених договорів про приєднання, Р _{рез.} , кВт
								приєднана (дозволена) потужність існуючих споживачів, Р _{пр.} , кВт	потужність, що приєднується за договорами про приєднання, Р _{дог.} , кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ПС-6 кВ "Шахта 1" 6/0,4 кВ	560	ТМ 560 кВА	5072939324122819	953	185	768	760	0	299
		560	ТМ 560 кВА							
		180	JDF-201/10 180 кВА							
2.	ПС-6 кВ "Шахта 5" 6/0,4 кВ	320	ТМ-320 кВА	5069371324221016	618	15	603	40	0	883
		320	ТМ-320 кВА							
		160	ТСП-160 кВА							
3.	ПС-6 кВ "Шахта 9" 6/0,4 кВ	750	TAM-750 кВА	5066577024178927	1 095	490	605	520	0	696
		750	TAM-750 кВА							
		100	TAM-100 кВА							
4.	КТП-137 6/0,4 кВ	100	ТМ-100/6-66У1	5067081224236546	92	15	77	55	0	82
5.	КТП-138 6/0,4 кВ	100	ТМ-100/10-66У1	5065205124258825	92	16	76	52	0	50
6.	КТП-202 6/0,4 кВ	160	ТМ-160/10	5074197124179932	147	40	107	113	0	107
7.	ТП-140 6/0,4 кВ	160	ТМ-160/6-66У1	5072534524138701	206	85	121	163	0	66
		180	ТМ-180/6-66У1							
8.	ТП "ПГУ 10/0,4 кВ	630	ТМ-630/10	5074938524180231	811	100	711	361	0	541
		630	ТМ-630/10							
9.	ЦРПІ-6 кВ №10 6/0,4 кВ	560	TAM-560 кВА	5074282624157847	412	126	286	544	0	71
		320	ТМ-320 кВА							
10.	ТП-56 6/0,4 кВ	400	ТМ-400 кВА	5071761524143165	368	75	293	227	0	182
11.	КТП-203 6/0,4 кВ	250	ТМ-250 кВА	5070213124181352	230	15	215	80	0	176