

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
очікуваної вартості предмета закупівлі:
Електричний неізолюваний провід типу АС, код ДК 021:2015 – 44310000-6
«Вироби з дроту»**

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання держаних коштів»

- 1. Найменування замовника:** ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»
- 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:** Електричний неізолюваний провід типу АС, код ДК 021:2015 – 44310000-6 «Вироби з дроту»
- 3. Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-10-16-014060-a
<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-16-014060-a>
- 4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведена в Додатку №4 тендерної документації на закупівлю. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства.
- 5. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 500 385,11 грн з ПДВ
(п'ятсот тисяч триста вісімдесят п'ять гривень 11 коп.) з ПДВ.
- 6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі:** Визначення очікуваної вартості було зроблено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості закупівлі (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №275 від 18.02.2020 року), шляхом порівняння ринкових цін на аналогічний предмет закупівлі.

Додаток №4 до тендерної документації - Технічні вимоги до предмета закупівлі:
Електричний неізолюваний провід типу АС, код ДК 021:2015 – 44310000-6 «Вироби з дроту»-додається.

**Технічні вимоги до предмета закупівлі:
Електричний неізолюваний провід типу АС, код ДК 021:2015 – 44310000-6
«Вироби з дроту»**

1. Загальний обсяг закупівлі 3,396 тн., з них:

Найменування	Од. вим.	Кількість
Провід АС-70/11	т.	0,828
Провід АС-95/16	т.	1,155
Провід АС-120/19	т.	1,413

2. Технічні характеристики електричного неізолюваного проводу типу АС:

Переріз проводу, мм ²	Число та діаметр проволоч, шт.		Діаметр, мм		Примітка
	алюмінієвих	сталіх	алюмінієвих	сталіх	
70/11	6x3,8	1x3,8	11,4	3,8	Провід намотаний на барабани
95/16	6x4,5	1x4,5	13,5	4,5	
120/19	26x2,4	7x1,85	15,2	5,6	

- 2.1.Провід типу АС повинен відповідати вимогам нормативних документів.
- 2.2.Провід типу АС складається зі сталіх і алюмінієвих проволоч. Застосовується як елемент повітряних ліній електропередач.
- 2.3.В повітрі типу І і ІІ при умові вмісту в атмосфері сірчаного газу не більше 150 мг/м² на добу на поверхні землі всіх мікрокліматичних районів відповідно ГОСТ 15150-69 виконання УХЛ, крім ТВ і ТС.
- 2.4.Тривала допустима температура 90⁰ С.
- 2.5.Гарантійний термін експлуатації – 4 роки з моменту вводу проводу типу АС в експлуатацію.
- 2.6.Строк служби – 45 років
- 2.7.Рік виготовлення проводу типу АС: 2023
- 2.8.Поставка проводу типу АС на барабанах. Захист від механічних пошкоджень обов'язковий.

3. Строк поставки проводу типу АС: до 30.11.2023 р.

4. Умови та місце поставки проводу типу АС: поставка здійснюється за рахунок Постачальника за адресою: провулок Кузнецький, 1Б, м. Мирноград, Донецька обл., 85323 – Східна філія ДП «Регіональні електричні мережі».

5. Провід типу АС повинен бути новим, виготовлений у 2023 році. Якість проводу типу АС має відповідати вимогам відповідних чинних нормативних документів (ДСТУ, ТУ), відповідно до яких виготовлено (вироблено) провід типу АС.

6. Учасник торгів на момент подання тендерної пропозиції в її складі повинен надати скановані копії, завірені печаткою Учасника щодо відповідності оригіналу, паспортів/сертифікатів якості/сертифікатів відповідності/декларацій про відповідність та/або інших відповідних документів на провід типу АС, передбачених законодавством для товарів даного виду.

Постачальник на момент поставки проводу типу АС гарантує надання оригіналів паспортів/сертифікатів якості/сертифікатів відповідності/декларацій про відповідність та/або інших відповідних документів на провід типу АС, передбачених законодавством для товарів даного виду, які засвідчують якісні, конструктивні, технічні характеристики проводу типу АС.

7. Зазначення заводу-виробника проводу типу АС обов'язкове.

8. Упаковка, транспортування та зберігання проводу типу АС – відповідно до нормативно-технічної документації.