

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
очікуваної вартості предмета закупівлі «Пристрій безперебійного живлення для
сервера»
відповідно до ЄЗК ДК 021:2015 : 31680000-6: Електричне приладдя та супутні товари до
електричного обладнання**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання
держаних коштів»)

1. Найменування замовника: Східна філія ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ».

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:
«Пристрій безперебійного живлення для сервера» відповідно до ЄЗК ДК 021:2015 :
31680000-6: Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання.

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-11-20-005852-a

<https://pro.zorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-20-005852-a>

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведена в Додатку №4 тендерної документації на закупівлю. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства.

5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 109 720,00 грн. ПДВ.

(Сто дев'ять тисяч сімсот двадцять гривень 00 копійок з ПДВ)

6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі: Визначення очікуваної вартості було зроблено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості закупівлі (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №275 від 18.02.2020 року), шляхом порівняння ринкових цін на аналогічний предмет закупівлі.

Технічні вимоги до предмета закупівлі: Пристрій безперебійного живлення для сервера

код ДК 021:2015 31680000-6 «Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання»

Технічні вимоги

Назва, кількість та технічні вимоги до предмета закупівлі:

Назва	Кількість, шт.
Пристрій безперебійного живлення для сервера	1

Назва:	Джерело безперебійного живлення On-Line (безперервної дії)
Призначення:	для серверів
Тип архітектури:	з подвійним перетворенням (on-line)
Форма вихідного сигналу:	правильна синусоїда
Вихідна потужність (повна), ВА:	3000 ВА
Вихідна потужність (повна), Вт:	2400 Вт
Діапазон вхідної напруги під час роботи від мережі:	160. . . 280 В
Кількість розеток (всього):	7
Кількість розеток з батареиною підтримкою:	7
Кількість розеток IEC 320 C13:	6
Кількість розеток IEC 320 C19:	1
Інтерфейс зв'язку з ПК:	RS- 232 (COM) SmartSlot USB
Енергія імпульсу, що поглинається, до:	600 Дж
Захист електромережі:	захист від високовольтних імпульсів захист від перевантаження
Відображення інформації:	LED-індикатори ПК-дисплей
Звукова сигналізація:	перевантаження перехід у режим роботи від батарей розрядка батарей
Висота (у юнітах):	2U
Приблизний час заряду батарей:	4 год.

Рівень шуму (max):	50 дБ
Розміри:	86 × 437 × 632 мм
Вага:	27. 6 кг

Вимоги до предмету закупівлі:

- 1 Обладнання повинно бути в наявності.
- 2 Будь-які посилання в найменуванні та/або технічних характеристиках на конкретну торговельну марку або тип тощо передбачає надання **еквіваленту** (технічні характеристики еквіваленту повинні відповідати технічним характеристикам, встановленим у Документації). Надання еквіваленту допускається лише за згодою з Покупцем і не повинно відображатись на загальній вартості обладнання.
- 3 Все обладнання повинно бути новим, не бувшим у використанні та відновленим.
- 4 Учасник-переможець повинен забезпечити поставку товару, якість якого відповідає вимогам стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду та тендерної документації.
- 5 Строк поставки пристрою безперебійного живлення для сервера : 14 робочих днів після укладання Договору.
- 6 Умови та місце поставки пристрою безперебійного живлення для сервера : поставка здійснюється за рахунок Постачальника за адресою: провулок Кузнецький, буд. 1Б, м. Мирноград, Донецька обл., 85323 – Східна філія ДП «Регіональні електричні мережі».
- 7 Гарантія на поставлений товар становить не менше – 24 місяці з дати поставки товару.