

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
очікуваної вартості предмета закупівлі «Проведення регенерації та повного
відновлення трансформаторної оливи»
відповідно до ЄЗК ДК 021:2015 : 90740000-6 «Послуги з відстеження,
моніторингу забруднювачів і відновлення»**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання
держаних коштів»)

- 1. Найменування замовника:** Східна філія ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ».
- 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:**
Проведення регенерації та повного відновлення трансформаторної оливи
за кодом ДК 021:2015 : 90740000-6 «Послуги з відстеження, моніторингу забруднювачів і
відновлення»
- 3. Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-09-28-007187-a
<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-28-007187-a>.
- 4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** Інформація
про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведена в Додатку №4
тендерної документації на закупівлю. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі
визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства.
- 5. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 281 190 грн. 00 коп з ПДВ.
(Двісті вісімдесят одна тисяча сто дев'яносто гривень 00 копійок з ПДВ)
- 6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі:** Визначення очікуваної вартості було
зроблено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості закупівлі (наказ
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №275 від
18.02.2020 року), шляхом порівняння ринкових цін на аналогічний предмет закупівлі.

Технічні вимоги

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі :

**Проведення регенерації та повного відновлення трансформаторної оливи за кодом ДК 021:2015-90740000-6
«Послуги з відстеження, моніторингу забруднювачів і відновлення»**

1. **Найменування об'єкту:** Східна філія ДП «Регіональні електричні мережі».
2. **Місце надання послуг:** Донецька обл., м. Мирноград, провулок Кузнецький 1Б.
3. **Склад та об'єм основних робіт:**
 - 3.1. Проведення регенерації та повного відновлення трансформаторної оливи, що була у використанні і зберігається в металевих резервуарах (баках) на об'єкті Замовника.
 - 3.2. Трансформаторна олива після регенерації повинна мати наступні параметри:

№ п/п	Найменування показників якості масла	Значення показників
1.	Середня пробивна напруга, кВ	≥ 60
2.	Температура спалаху, °C	≥ 135
3.	Мінеральні кислоти в мг КОН/г	відсутні
4.	Механічні домішки	відсутні
5.	Вміст зваженого вугілля	відсутні
6.	Концентрація води, г/т	≤ 10
7.	Тангенс δ при 90 °C, %	$\leq 0,5$
8.	Концентрація газів, %	$\leq 0,1-0,2$

- 3.3. Максимальні втрати трансформаторного масла за підсумками регенерації мають не перевищувати 1,00 %.
- 3.4. Об'єм трансформаторного масла, який підлягає регенерації -7000л.
- 3.5. Послуги повинні бути надані відповідно до діючих інструкцій Замовника, керівних нормативних документів України.
- 3.6. Обов'язкове залучення представника Замовника у склад комісії для складання Акту здачі-приймання наданих послуг.
- 3.5. Акти здачі-приймання наданих послуг повинні складатись безпосередньо після надання послуг.
- 3.5. Учасник несе відповідальність за охорону праці свого персоналу.