

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
очікуваної вартості предмета закупівлі «Вентилятори обдуву трансформаторів ВЗТ
360М або аналог»
відповідно до ЄЗК ДК 021:2015 : 42520000-7 «Вентиляційне обладнання»**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання
держаних коштів»)

- 1. Найменування замовника:** Східна філія ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ».
- 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:**
Вентилятори обдуву трансформаторів ВЗТ 360М або аналог код за ДК 021:2015: 42520000-7
«Вентиляційне обладнання»
- 3. Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-10-04-007112-a
<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-04-007112-a>
- 4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведена в Додатку №4 тендерної документації на закупівлю. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства.
- 5. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 175 440 грн. ПДВ.
(Сто сімдесят п'ять тисяч чотириста сорок гривень 00 копійок з ПДВ)
- 6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі:** Визначення очікуваної вартості було зроблено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості закупівлі (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №275 від 18.02.2020 року), шляхом порівняння ринкових цін на аналогічний предмет закупівлі.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Вентилятор обдува трансформатора ВЗТ 360М або аналог

за кодом

ДК 021_2015_42520000-7 «Вентиляційне обладнання»

1. Загальні вимоги

1.1. Комплект одиниці продукції (шт) не повинен потребувати додаткових матеріалів для його установки.

1.2. Рік виготовлення: 2023.

1.3. У експлуатаційній документації має бути наступна інформація:

- найменування країни-виробника;
- найменування виробника;
- найменування і позначення стандарту або ТУ;
- основне призначення, основні технічні дані;
- правила і умови ефективного і безпечного застосування, зберігання, транспортування і утилізації продукції;

- термін служби;
- гарантії виробника;
- інформація про сертифікацію (у разі наявності);
- юридична адреса виробника, постачальника;
- вимоги до експлуатації;
- інструкція з монтажу;
- паспорт.

1.4. Всі необхідні комплектуючі та документація повинні бути в упаковці, яка повинна захищати від механічних пошкоджень, корозії та проникнення вологи.

1.5. Упаковка з всіма необхідними комплектуючими повинна бути компактною та зручною у транспортуванні.

1.6. Упаковка повинна забезпечувати термін зберігання не менш 2-х років з дати виготовлення.

1.7. Основні технічні характеристики:

1.	Потужність (кВт)	0,25
2.	Номинальна напруга (В)	380/220
3.	Рід струму (постійний/змінний)	змінний
4.	Частота обертання (об/хв.)	1500(1390)
5.	Конструктивне виконання по способу монтажу (ГОСТ 2479)	Фланцеве
6.	Режим роботи	Тривалий
7.	Кліматичне виконання	УХЛ1
8.	Ступінь захисту	IP 55
9.	Комплектація	Чотирьох лопатева відбалансована крильчатка діаметром D=360мм., з захисним кожухом. Конструкція крильчатки повинна виключати накопичення вологи у місці кріплення крильчатки

		Паспорт Інструкція з експлуатації
10.	Матеріал крильчатки вентилятора	Високоякісний полімер
11.	Вимоги до захисного кожуха	Кожух повинен: - унеможлилювати доступ до обертаючих частин вентилятора зверху, по боках та знизу. - діаметр кожуха не більше 395 мм. - кожух повинен бути пофарбований порошковою фарбою, або оцинкований
12.	Габаритні розміри, мм	Діаметр вентилятора не більше 395мм Висота не більше 290 мм
13.	Спосіб кріплення електродвигуна (вертикально)	Нижня фланцева частина електродвигуна на 4-ри отвори на відстані 90х90мм між болтами М10. (кріпиться на установочну раму трансформатора)
14.	Спосіб під'єднання кабеля (проводу) до електродвигуна	З боку, до клемної коробки
15.	Гарантії	Не менше 24 місяців
16.	Комплектація	Електродвигун; крильчатка; захисний кожух; комплект монтажних частин до вентилятора (болти, шайби, гравера, шпонки і т.п.)

2. Строк поставки товарів: *поставка товарів здійснюється у 2023р.*

3. Місце та умови поставки товарів: *Поставка товарів здійснюється за рахунок постачальника за адресою: м. Мирноград, провулок Кузнецький, 1Б.*

4. Товар повинен бути новий, виготовлений у 2023 році, якість Товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ).

5. Учасник гарантує надання, завірених копій документів які засвідчують якісні, конструктивні, технічні характеристики товару, його походження (копії технічних умов; сертифікатів відповідності; паспортів якості (заводських посвідчень); технічних паспортів (етикеток) з відміткою приймання ВТК (відділом технічного контролю), санітарно-епідеміологічних та гігієнічних висновків, декларацій про відповідність, свідоцтва про визнання та/або інших відповідних документів передбачених законодавством для товарів даного виду).

6. Гарантія на поставлений товар становить не менше – 24 місяці з дати поставки товару.